ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-045653

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Комплектные трансформаторные подстанции
типа КТПнт мощностью 160 ÷ 2500 кВА и РУНН КТПнт
по ТУ 3412-002-70650292-2006.

Код ОКП (ТН ВЭД): 34 1200 (8537 20 000 0)

Изготовитель (поставщик): Общество с ограниченной ответственностью "ЭТМ-Росэнергосистемы" (г. Санкт-Петербург, Светлановский пр-т, 36,1, лит. А).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности ООО "ТЕхСИ" № 14-ТУ-(НХ)2034-2011.

Условия применения:
1. Обеспечение соответствия поставляемого оборудования требованиям промышленной безопасности Российской Федерации.
2. Применение поставляемого оборудования на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывопожароопасных и химически опасных веществ, вне зон, требующих применения взрывозащищенного электрооборудования, в соответствии с условиями, ограничениями и требованиями технической документации.

Срок действия разрешения до 31.10.2016

Дата выдачи 31.10.2011

Заместитель руководителя
С.Г. Радионова

АВ 069953

Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала нашей компании Разрешение на применение Комплектных трансформаторных подстанций КТПнт мощностью 160-2500 кВА и РУНН КТПнт по ТУ 3412-002-70650292-2006.

Данное оборудование соответствует требованиям промышленной безопасности Российской Федерации и позволяет применять КТПнт на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывопожарных и химически опасных веществ.